Ordine degli Ingegneri di Genova
Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

RESPONSO MODELLO DI.RI

l'art. 7 c. 7 del D.M. 37/2008 prevede che:

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Sicuramente la dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) può essere sempre sottoscritta da un professionista iscritto che abbia i requisiti indicati dalla norma citata. E' data la possibilità per impianti che non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 5 comma 2 di effettuare la dichiarazione anche da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico d'impresa abilitata di cui all'art. 3 operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Per cui, se si decide di optare per la seconda ipotesi, è necessario che venga verificata la fattispecie specifica.

In riferimento al modulo su cui predisporre la Di.Ri. la norma non indica una modulistica specifica come avviene per la dichiarazione di conformità (Di.Co.) per cui il suggerimento è di utilizzare moduli che siano chiari e che identifichino tutti i dati dell'impianto e le sue specificità, oltre che i riferimenti di chi procede alla redazione del modulo in analogia a quanto avviene per la Di.Co.

Cordiali Saluti.

Il Segretario	Il Presidente
Ing. Georgia Cesarone	Ing. Enrico Sterpi Ph.D.
f.to digitalmente	f.to digitalmente